



КУРСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

305000, г. Курск, Красная площадь, д.1, тел. (4712) 54-03-08

РЕШЕНИЕ № 2 областной комиссии по охране труда

г. Курск

28 июля 2023 года

Анализ несчастных случаев
на энергоустановках,
подконтрольных органам
Ростехнадзора (контрольный вопрос)

Изучив и обсудив информацию Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области (Д.В. Рукавицын), областная комиссия по охране труда РЕШИЛА:

1. Информацию Верхне-Донского управления Ростехнадзора по Курской области (Д.В. Рукавицын) принять к сведению.

2. Рекомендовать комитету по труду и занятости населения Курской области (Е.В. Кулагина) совместно с Верхне-Донским управлением Ростехнадзора по Курской области (Д.В. Рукавицын) продолжить разъяснительную работу по данному вопросу в рамках выездных семинаров-совещаний в муниципальных образованиях Курской области.

3. Главам муниципальных районов и городских округов Курской области организовать работу с руководителями организаций и предприятий всех форм собственности, которым рекомендовать:

- проводить ознакомление работников при проведении занятий и инструктажей по охране труда с материалами о расследованных несчастных случаях, размещенными на сайте Ростехнадзора;

- повысить уровень организации производства работ на электрических установках. Исключить допуск персонала к работе без обязательной проверки выполнения организационных и технических мероприятий при подготовке рабочих мест;

- обеспечить своевременную проверку знаний персоналом нормативных правовых актов по охране труда при эксплуатации электроустановок. Персонал, не прошедший проверку знаний, к работам в электроустановках не допускать;

- обеспечить установленный порядок содержания, применения и испытания средств защиты;

- усилить контроль за выполнением мероприятий, обеспечивающих безопасность работ;

- проводить разъяснительную работу с персоналом о недопустимости самовольных действий, повышать производственную дисциплину труда. Особое внимание обратить на организацию производства работ в начале рабочего дня и после перерыва на обед;

- повысить уровень организации работ по обслуживанию, замене и ремонту энергооборудования. Усилить контроль за соблюдением порядка включения и выключения энергооборудования и его осмотров;


- не допускать персонал к проведению работ в особо опасных помещениях и помещениях с повышенной опасностью без электрозащитных средств;

- не допускать проведение работ вне помещений при осуществлении технического обслуживания во время интенсивных осадков и при плохой видимости;

- обратить внимание на необходимость неукоснительного соблюдения требований производственных инструкций, инструкций по охране труда при выполнении работ, указаний, полученных при целевом инструктаже;

- регулярно проводить дни охраны труда, на которых необходимо не только изучать требования правил, но и разъяснять, чем данные требования обусловлены.

Заместитель Губернатора
Курской области,
председатель комиссии



А.В. Белостоцкий